

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ)

601. § (5) a) pontja, valamint (6) bekezdése az alábbi előírásokat tartalmazza:

*601. § (5) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el*

*a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén - a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, jóváhagyási jellel ellátott járművek kivételével -*

*aa) talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas terekben,*

*ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből talajszint alatti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,*

*ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,*

*(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.*

Az OTSZ 601. § (5) bekezdés a) pontjában említett vonatkozó műszaki követelmény, az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 67. számú, Folyékonygáz-üzemű gépjárművek különleges berendezéseire vonatkozó előírása (*Egyezmény a közúti járművekre, a közúti járművekre szerelhető alkatrészekre, illetve a közúti járműveknél használatos tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról és ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről*). Amennyiben a folyékony-gáz üzemű gépjármű berendezései és ezáltal a jármű is az ENSZ-EGB 67. számú előírásának megfelel, valamint az előírásban meghatározott módon és helyen a jóváhagyási jelet elhelyezték, az OTSZ 601. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terekbe behajthat, azokat jogszerűen használhatja.